



Váš dopis zn.:
ze dne: 13.2.2023
Naše značka: SCVKZAD161371/TPCUL/KL
Vyřizuje: Ing. Kolář
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 8.3.2023

ŠINFELT s.r.o.
Kratochvílova 280
413 01 Roudnice nad Labem

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Rekonstrukce VO v ul. Poděbradova Roudnice nad Labem
Účel vyjádření:	K dokumentaci pro společné povolení stavby
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Roudnice nad Labem
	Část obce, ulice, č.p.: Roudnice nad Labem, Poděbradova ul.323
	Katastrální území: Roudnice nad Labem, p.č. 5/2, 4095/1
Žadatel:	ŠINFELT s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	Kratochvílova 280, 413 01 Roudnice nad Labem 602 328 090 tintera@sinfelt.cz , stepan.tintera@gmail.com
Investor:	Město Roudnice nad Labem
Adresa, tel., e-mail.:	Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Projektant:	Miroslav Kvintus
Vlastník dotčené IS:	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO, čj. SCVKZAD158121 ze dne 11.1.2023 – poskytnutí zákresu sítě v dgn
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Předložená dokumentace s datem 02/2023 řeší rekonstrukci veřejného osvětlení (VO) v části ulice Poděbradova v Roudnici nad Labem, stavební objekt SO 401 – Veřejné osvětlení. V rámci stavby bude osazeno 6 nových sloupů VO historického vzhledu a položeno bude zemní kabelové vedení VO NN v délce 163 m. Kabelové vedení bude uloženo do výkopu v kabelové chráničce KF 09063, napojení bude ze stávajícího zapínacího místa RVO-11

S obsahem předložené dokumentace
souhlasíme, pokud budou splněny následující podmínky:



1. Při umístění sloupů svítidel veřejného osvětlení (VO) požadujeme dodržet a respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů v platném znění.
2. Upozorňujeme dále zejména na poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovat. Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety terénu (max. tolerance ± 15 cm) a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodářským zařízením
3. Při souběhu a křížení pokládaných kabelů VO s námi provozovaným vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Upozorňujeme, že v případě zjištění pokládky kabelů v rozporu s touto normou, investor tyto na vlastní náklady přeloží.
4. Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením. Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci. Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytýčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby. Vytýčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat na tel. 840 111 111, e-mail info@scvk.cz.
5. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
6. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.
7. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. S žádostí o informaci k existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
8. V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový (dgn.) zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.
9. Ke kolaudačnímu řízení, závěrečné prohlídce stavby, investor doloží:
 - a. potvrzení (zápis) o kontrole před zahájením stavby s provozovatelem vodovodů a kanalizací – provoz vodovodů a provoz kanalizací Litoměřice
 - b. potvrzení (zápis) o předání povrchových znaků (poklopy šachet, šoupat a ventilů) po dokončení prací s provozovatelem vodovodů a kanalizací

Jakákoliv změna dokumentace musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

116

Ing. Jiří Kolář

referent technicko-provozní činnosti

Na vědomí: provoz vodovodů Litoměřice
provoz kanalizací Litoměřice

Příloha: Situace a orientační zákres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



~~Roudnice nad Labem~~

SCVKZAD161371/TPCUL/KL

Dne: 7.3.2023	1:720
---------------	-------

Strana: 1 / 1

LEGENDA

VODOVOD	odkalkení
pitná surová	
průmyslová	

KANALIZACE
industrialní odpadní

destiny

ELECTRIKA

odstavno

