

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA**sekce infrastruktury - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SOP0379/23-2/Jj

V Praze dne 16. února 2023

Č. j.: DUCR-10412/23/Jj

Telefon: +420 972 241 843 (210)

Oprávněná úřední osoba: Jarušek Jiří Bc.

E-mail: jarusek@ducr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dražní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“)

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 15. února 2023 žadatelem ŠINFELT s.r.o., Kratochvílova 280, 41301 Roudnice nad Labem, IČ:25484788,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í p o v o l e n í o h l á š e n í s t a v b y****Roudnice nad Labem****“VO ul. Poděbradova, Roudnice nad Labem“**

Stavba (rekonstrukce VO) je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Praha – Ústí nad Labem v cca žkm 476,520 – 476,750 v minimální vzdálenosti 27 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemku parc. č. 4095/1 v k.ú. Roudnice nad Labem.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.

Odůvodnění

Dražní úřad obdržel dne 15. února 2023 žádost právnické osoby ŠINFELT s.r.o., Kratochvílova 280, 41301 Roudnice nad Labem, IČ:25484788 o závazné stanovisko pro účely umístění povolení ohlášení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- Projektová dokumentace

Dražní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.